

தடையின்மைச்சான்றிதழ்

பொருள்: தீயணைப்பு-மீட்பு பணிகள் துறை-சேலம் தீயணைப்பு-மீட்பு பணிகள் நிலையம்- பள்ளிக்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட தடையின்மைச்சான்று வழங்குதல் - குறித்து

பார்வை: 1. அரசாணை எண். 117, பள்ளி கல்வித்துறை (Q1), நாள்: 07.09.2004
2. அரசாணை எண். 122, பள்ளி கல்வித்துறை (X1), நாள்: 14.09.2004
3. அரசாணை எண். 123, பள்ளி கல்வித்துறை (X2), நாள்: 14.09.2004
4. தலைமையாசிரியர், Glazebrooke Public School, சேலம்.4 அவர்களின் 27.12.2021-ம் நாளிட்ட விண்ணப்பம்.

பார்வையில் காணும் அரசினர் ஆணை மற்றும் விண்ணப்பத்தின்படி சர்வே எண். 7 / 1 & 3, வார்டு-C, பிளாக்-4, நகரமலை அடிவாரம், ரெட்டியூர், சேலம். 636 004 என்ற முகவரியில் நிறுவப்பட்டுள்ள Glazebrooke Public School பள்ளியினை சேலம் தீயணைப்பு-மீட்பு பணி நிலையம், அலுவலர். திரு.மா. கலைச்செல்வன் அவர்களால் 28.12.2021 அன்று ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில் அமைந்துள்ள பள்ளி கட்டிடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையுமில்லை.

நிபந்தனைகள்

1. இச்சான்று வழங்கப்பட்ட நாள் முதல் ஓராண்டிற்கு செல்லத்தக்கது.
2. தேசிய கட்டிட விதி 2015 மற்றும் இந்திய தரச்சான்று ஆகிய விதிகளின்படி கூறப்பட்டவாறு தீத்தடுப்பு சாதனங்கள் (ஜெனரேட்டர் அறை, வகுப்பறை ஆய்வகம் மற்றும் கணினி அறை) ஆகியவற்றை சவற்றிலோ (அ) தனியாகவோ எளிதில் எடுக்கும் வகையில் வைக்க வேண்டும்.
3. அவசர தீக்காலங்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் எப்போதும் (மேல்நிலை மற்றும் கீழ்நிலை தொட்டி எப்போதும் நிரம்பிய நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
4. போலி ஒத்திகை மற்றும் வெளியேறும் பயிற்சி அவ்வப்போது முறைப்படி நடத்தப்பட வேண்டும்.
5. அவசரகால வெளியேறும் வழி சமிக்மையக இருளில் ஒளிரும் சிவப்பு வண்ணத்தால் எழுதப்பட வேண்டும்.
6. முதல்தரவிப்பெட்டி வைத்து முறையாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
7. பள்ளி வளாகத்தில் கழிவுப்பொருட்கள் குவித்து வைத்தல் கூடாது. சமையல் அறை பள்ளியின் பிரதான கட்டிடத்திலிருந்து தனியேவும் LPG கேஸ் சிலிண்டர்கள் இல்லாமல் பாதுகாப்பாகவும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.



Hasina Banu I
28.12.21
நிலைய அலுவலர்
தீயணைப்பு-மீட்பு பணிகள் நிலையம்,
சேலம்.636 001

Hasina

HASINA BANU. I
PRINCIPAL

Glazebrooke Public School
Nagaramalai Adivaram,
Reddiyur, Salem-4.

பெறுநர்: தலைமையாசிரியர்,
Glazebrooke Public School,
சர்வே எண். 7/1 & 3, வார்டு - C, பிளாக் - 4,
நகரமலை அடிவாரம், ரெட்டியூர்,
சேலம்.636 004

நகல்: 1. இணையிக்குநர், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை, மேற்கு மண்டலம், கோவை. 18